

南沙区城镇污水处理厂污泥处理处置情况信息公开表（2019年5月）

填报单位：广州市南沙水务局（公章）

单位: 吨

单位	序号	污水处理厂污泥产生情况							污泥处理处置后情况			备注
		污水处理厂名称	污泥产生量 (吨)	污泥外运量 (吨)	污泥处置单位名称	处置地点	污泥处置方式	污泥处置量 (吨)	成品去向	成品用途	成品量	
广州中科成污水净化有限公司	1	南沙污水处理厂	1022.1	1022.1	广州华润热电有限公司	广州华润热电有限公司	焚烧发电	1022.1	-	-	-	含水率60%: 719.32吨, 含水率80%: 302.78吨, 总外运量1022.1吨
中信环境水务(广州)有限公司	2	小虎岛污水处理厂	273	273	广州华润热电有限公司	广州南沙	焚烧发电	273	-	-	-	含水率80%
广州市南沙水务投资有限公司	3	大岗净水厂	303.1	303.1	广州南沙水务投资有限公司(榄核净水厂)	广州市	中转	296.89	-	-	-	含水率80%
					广州市中扬环保工程有限公司(广州市裕创声光科技有限公司)	广州市	综合利用(污泥培菌)	6.21	-	-	-	含水率80%
	4	榄核净水厂	168.335(316.78)	316.78	广州华润热电有限公司	广州市	焚烧发电	316.78	-	-	-	含水率60%
	5	东涌净水厂	198.4	198.4	广州华润热电有限公司	广州市	混合焚烧	198.4	-	-	-	含水率80%
广州南沙华浩水处理有限公司	6	珠江工业园污水处理站	0	0	广州华润热电有限公司	广州市	焚烧发电	0	-	-	-	
广州中国科学院先进技术研究所	7	万顷沙污水处理厂	0	0	广州华润热电有限公司	广州市	焚烧发电	0	-	-	-	
备注		1、大岗净水厂5月污泥296.89吨运至榄核净水厂中转(二次压滤脱水), 最终运至广州华润热电有限公司处置(焚烧发电); 5月13日污泥6.21吨运至广州市中扬环保工程有限公司(广州市裕创声光科技有限公司)处置(综合利用<污泥培菌>)。 2、榄核净水厂接收大岗净水厂污泥296.89吨(含水率80%), 污泥(含水率60%)外运处置总量为316.78吨, 其中榄核净水厂污泥168.335吨, 其他净水厂(大岗)污泥148.445吨, 污泥全部运至广州华润热电有限公司处置(焚烧发电)。 3、大岗、东涌净水厂的污泥含水率为80%。 4、榄核净水厂的污泥含水率为60%以下。										